



C210353(01 02 03)



2015150423V

嘉誉测试  
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

# 检验检测报告

山嘉测 (2021) 第 C210353-02 号

项目名称: 一分厂排水项目

委托单位: 山东新华制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 04 月 01 日



山东嘉誉测试科技有限公司



# 检测结果

山嘉测 (2021) 第 C210353-02 号

第 1 页 共 1 页

1. 委托单位: 山东新华制药股份有限公司

2. 样品类别: 污水

3. 现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表

4. 采样日期: 2021 年 03 月 24 日

5. 测试日期: 2021 年 03 月 24 日-2021 年 03 月 27 日

6. 污水检测依据及结果




6.1. 污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 128	0.007mg/L

6.2. 污水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数	现场样品描述
			总镍 (mg/L)	
105 车间总镍处理设施总排放口	03 月 24 日	C210353-02-W-1-1-1	0.810	黄绿色, 无味, 无浮油
		C210353-02-W-1-1-2	0.789	黄绿色, 无味, 无浮油
		C210353-02-W-1-1-3	0.768	黄绿色, 无味, 无浮油
注: 生产负荷: >75%				

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制人:  审核人:  批准人:  签发日期: 2021.4.01